

|       |      |    |     |      |     |        |       |     |       |          |         |     |      |
|-------|------|----|-----|------|-----|--------|-------|-----|-------|----------|---------|-----|------|
| اسفند | بهمن | دی | آذر | آبان | مهر | شهریور | مرداد | تیر | خرداد | اردیبهشت | فروردین | شرح | ردیف |
|-------|------|----|-----|------|-----|--------|-------|-----|-------|----------|---------|-----|------|

**الف (موتورخانه)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱  | بازدید روغن الکتروموتور گیربکس و باتاقان های مربوطه                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲  | حصول اطمینان از عدم نشست و روغن ریزی موتور گیربکس                             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳  | تمیز کردن الکتروموتور گیربکس  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴  | بازدید از فلکه های اصلی و هرزگرد و شیارهای فلکه ها                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۵  | بازدید مگنت ترمزها و تنظیم آن ها  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۶  | تنظیم کفشک های ترمز   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۷  | بازدید از لنت های ترمز  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۸  | تمیز کردن دیسک ترمز   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۹  | بازدید از کوپلینگ های انکودر موتور  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۰ | حصول اطمینان از عدم براده ریزی فلکه الکترو موتور گیربکس و فلکه هرزه گرد       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۱ | بازدید از فن موتورها ، عملکرد صحیح الکتریکیال و مکانیکیال                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۲ | بازدید کنتاکتورها و رله ها  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۳ | بازدید از محکم بودن تابلو فرمان در محل استقرار                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴ | بازدید از عملکرد تابلو فرمان و تمیز کردن آن                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۵ | محکم نمودن اتصالات ترمینال های فرمان و قدرت                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۶ | کنترل عملکرد صحیح کنترل بار و کنترل فاز و فیوزها و بی متال ها و مدارهای ایمنی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۷ | کنترل عملکرد صحیح ترموستات راه اندازی فن موتور                                |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۸ | بازدید از وضعیت موتورخانه و جلوگیری از هرگونه استفاده غیرمجاز                 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۹ | بررسی صداها و لرزش های غیر عادی در تجهیزات ( در زمان راهبری)                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۰ | بازدید از گاورنر و اجزای آن و عملکرد صحیح آن                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۱ | بازدید سیم بکسل های اصلی و گاورنر   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۲ | بازدید از تابلو برق سه فاز شهری ( کلید سه فاز، فیوز فشنگی و مینیاتوری)        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۳ | آچار کشی پیچ و مهره های پایه موتور و گیربکس                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۴ | بازدید از وضعیت استقرار لاستیکهای ضربه گیر زیر شاسی موتور                     |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۵ | بازدید از عملکرد صحیح سیستم تهویه   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۶ | بازدید از کلیه محل های گریس خور   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۷ | بازدید و کنترل وجود علائم هشدار دهنده   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۸ | کنترل روشنایی موتورخانه   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲۹ | بازدید قفل درب موتورخانه و دریچه فرار   |

**ب (چاه آسانسور)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱ | بخش مکانیکال  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱ | بازدید از اتصالات سر و ته زنجیر جبران و رولینگ های زنجیر ( در صورت موجود بودن)  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۲ | بازدید از صواب کنفی داخل زنجیر جبران  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۳ | بازدید از کلیه ادوات مکانیکال داخل چاه مانند پرچم ها ، پایه سوئیچ ها، فلکه گاورنر چاه، ضربه گیرها                                   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴ | بازدید از ریل های راهنمای کابین و وزنه شامل: پشت بندها، لقمه ها، نظافت ریل ها (در صورت نیاز شستشوی ریل ها با گازوئیل هر ۶ماه یکبار) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۵ | بازدید از بین سقف چاه ( علایمی مانند ترک خوردگی و یا نشست بتن وجود نداشته باشد)(هر ۶ماه یکبار)                                      |

